

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश

सेक्टर- सी अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

मैसर्स आर० सिटी० मण्टेसरी जूनियर हाई स्कूल, जामों, अमेठी से प्राप्त जल के रसायन विश्लेषण का परिणाम:


द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	जल संस्थान, वाराणसी
एकत्र करने का दिनांक	26-05-2025
प्राप्त होने का दिनांक	26-05-2025
विश्लेषण का दिनांक	26-05-2025
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग का जल
भौतिक लक्षण	परदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सलाइन अमोनिया) पी०पी०एम	0.003
शिवत्याम तिक्ताति भाग (अल्बुमिनाइड अमोनिया) पी०पी० एम०	0.002
37 से० ग्रे० पर 3 घंटे में अवशोषित जारक भाग (ऑक्सीजन एब्जॉर्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सॉलिड्स इन सल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	488.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग (सॉलीड्स इन सल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी० एम०	232.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सॉलिड इन सॉल्यूशंस वोलेशन) पी० पी० एम०	256.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
संपूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	248.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	156.0
अस्थायी कठोरता भाग की पी०पी०एम०	96.0
निरेय भाग क्लोराइड्स पी०पी०एम०	12.0
भूथित भाग (नाइट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथित भाग (नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	.04
फ्लोरिन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेसीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या - 098/एफ०/2025-26

दिनांक: 02/06/2025

सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मैसर्स आर० सिटी० मण्टेसरी जूनियर हाई स्कूल, जामों, अमेठी ।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमेठी ।


वरिष्ठ प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
उ प्र, लखनऊ।


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
उ प्र, लखनऊ।